







Rozdzielnica RT



- UWAGI:**
- Rozdzielnicę wykonać jako wnekwową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o aparaturę firmy Schrack, Legrand bądź równoważną.
 - Kabel zasilający wprowadzić góra, wyprowadzenia kabli góra.
 - W rozdzielni zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
 - W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.



Stwierdzenie urządzeń
w zakresie b. sanitarnej

Biuro projektów: 		Sp. z o.o. ul. Karłowicza 13c 61-619 Poznań	
Inwestor: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań			
Adres inwestycji: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2			
Temat: Przebudowa Oddziału Toksykologii w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2			
Projektant: mgr inż. Wojciech Poprawa	Upr. bud. WDK/0363/POE/10	Podpis: 	
Opracował: mgr inż. Kordian Urbanik	Upr. bud. 	Podpis: 	
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 04.2017r.	Skala: 1:---	
Rysunek: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY RT - ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII		Branża: Elektryczna	